

106學年度聯合宿舍大會事前提問及回覆

編號	提問內容	提問寢室	答覆單位	答覆內容
1	希望學餐口味可改善，過油過鹹	413	總務處	謝謝您的建議，已告知六宿餐廳請其改善調味問題。六宿餐廳有：炒飯類、鐵板麵、燴飯類、套餐類、麵類、滷味、油炸類、飲品類、素食及素食餐點。從早餐、正餐到各種小吃，乃至於水果、飲料應有盡有，超過 130 多種各式餐飲可供選擇；若同學覺得從菜色口味不適合，可以直接告訴老闆娘，老闆娘他們也非常樂意幫同學做調整。
2	牆邊總有不知名的蟲和螞蟻出現如何解決?蟲很多(例如:馬陸、蛾)	H111 H121 H217	總務處	宿舍房間蟲和螞蟻，可至舍監辦公室領取殺蟲劑噴灑。
3	床邊的牆壁縫有很多螞蟻，都爬到床上來	H225	總務處	宿舍房間螞蟻多，可至舍監辦公室領取殺蟲劑噴灑。牆壁裂縫會請營繕二組協助處理，不便之處敬請見諒。
4	螞蟻有點多，都不知道是哪裡跑出來的	H226	總務處	宿舍房間螞蟻多，可至舍監辦公室領取殺蟲劑噴灑。
5	很多壁虎	H230	總務處	謝謝同學反映,壁虎是益蟲會吃蚊蟲,也可以試試看漂白水擦拭,不便之處敬請見諒。
6	牆壁縫有大量螞蟻，書桌鞋櫃也有	H222	總務處	宿舍房間螞蟻多，可至舍監辦公室領取殺蟲劑噴灑牆壁裂縫會請營繕二組協助處理，不便之處敬請見諒。
7	廁所排水系統運作常常不良，浴室排水溝無異物卻堵住，馬桶水時也常不順	H110	總務處	經10月31日確認，馬桶及排水管正常。
8	改善水管疏通的問題(ex:馬桶和排水管)	H114	總務處	經10月31日確認，馬桶及排水管正常。
9	希望廁所可以快點改善，(已反應很多次)從開學到現在廁所淹水，報修多次，工人也來看多次，一直沒有改善，讓我們很困擾，希望快點改善	H112	總務處	經現場會勘廁所第三間地板確實有積水現象，需進行部分地板敲除及排水管增設，故配合管理單位提案規劃於寒假處理，以降低對學生使用的影響，未施工前請學生協助先用掃把將水掃除，造成同學的不便，敬請見諒。

106學年度聯合宿舍大會事前提問及回覆

編號	提問內容	提問寢室	答覆單位	答覆內容
10	馬桶底下漏水	H213	總務處	經10月31日確認為中間廁所進水桿壞損，當日已修繕完成。
11	洗澡&馬桶(水量太少可能沖不乾淨)	H121	總務處	經10月31日確認，洗澡水量及沖廁水量均正常。
12	排水孔"臭"	H221	總務處	經10月31日確認並無異味，告知現場同學倒鹽酸保養管路，並加強打掃。
13	馬桶蓋損毀	H221	總務處	經10月31日確認馬桶蓋正常，並確認螺絲有無鎖緊，告知現場同學有問題再上網報修。
14	馬桶水太小，沖力不夠，有時候大便要沖好幾次	H224	總務處	經10月31日確認三間廁所水位正常，沖廁夠力，研判偶有硬屎狀況發生，半日後硬屎泡在水裡變軟屎，沖廁即恢復正常。
15	洗手台有裂縫	H224	總務處	經10月31日確認右邊洗手台有5公分裂痕，將請廠商訂料施作。
16	洗手台下的排水孔都會跑蜘蛛、蟑螂	H226	總務處	經10月31日確認，告知現場同學倒鹽酸保養管路，並加強打掃。
17	馬桶水壓補不夠快	H304	總務處	經10月31日確認三間廁所進水都慢一些些，將進行管路清洗廁所(中間及右邊)。
18	為什麼宿舍的淋浴間有時會莫名的發出惡臭?是不是水管或是排水系統出了問題?	H307	總務處	經10月31日確認詢問該寢室同學，同學表示剛開學時有，目前已無味道，並告知同學若再發生，上網填報，本組將迅速為同學處理。但是平時可倒入鹽酸保養一下管路。
19	水槽的水管，報修了還是一樣	H214	總務處	經10月31日確認為下方排水管堵塞，當日已經疏通完成。
20	洗衣機和脫水機很多台都故障，請維修一下好嗎?	H210	總務處	廠商固定每月安排1-2次檢修，11月7日H棟以檢修完成，如有故障請同學或舍監老師告知事務二組，我們將盡速通知廠商來修護以保障學生使用權益。
21	洗衣機有些老舊，衛生不佳	H123	總務處	H棟目前洗衣機有11台，若有常故障的機台，本組會協調廠商汰換機器及加強檢修保養維護及清潔消毒

106學年度聯合宿舍大會事前提問及回覆

編號	提問內容	提問寢室	答覆單位	答覆內容
22	洗衣機很很很髒，為什麼要等到愛校服務時才洗?	H111	總務處	宿舍洗衣機.脫水機及烘衣機由專業廠商負責，每月會做檢修保養維護及清潔消毒，9月及10月消毒的時間分別為9/4.9/29.10/25.10/31。
23	烘衣機有定時清理嗎?每烘完就一大堆灰塵	H111	總務處	宿舍洗衣機.脫水機及烘衣機由專業廠商負責，每月會做檢修保養維護及清潔消毒。
24	洗衣機有許多灰塵且有底盤脫落情形	H114	總務處	宿舍洗衣機.脫水機及烘衣機由專業廠商負責，每月會做檢修保養維護如有故障請同學或舍監老師告知事務二組，我們將盡速安排維護以保障學生使用權益。
25	烘衣機有些烘不乾，要定期檢查	H123	總務處	宿舍烘衣機由專業廠商負責，每月會做檢修保養維護及清潔消毒。
26	洗衣機修理太慢，造成不便，因為太多台故障	H229	總務處	廠商固定會來檢修，如有故障請同學或舍監老師告知事務二組，本組會協調廠商加強維修速度。
27	浴室的水會互相影響，一起使用的時候會過熱	H115	總務處	經10月31日確認，已調整熱水水量，目前供應正常。
28	宿舍的花灑應更換新的	H118	總務處	經10月31日確認，花灑已更新。
29	浴室蓮蓬頭狂漏水	H213	總務處	經10月31日確認為浴室第2間蓮蓬管子漏水，當日已修繕完成。
30	淋浴間滲水	H221	總務處	已安排廠商修繕目前備料中待材料送至立即修繕。
31	廁所置物架(ex:放沐浴乳)	H221	總務處	如有故障請同學提報舍監老師以利修繕。
32	浴室架子太高&水管太短一掛上去就沒水	H224	總務處	經10月31日確認實為太短，當日已更換新品蓮蓬頭管子。
33	浴室的熱水忽冷忽熱，水量忽大忽小	H228	總務處	經10月31日確認冷水正常熱水弱，將安排管路清洗熱水爐及管路。

106學年度聯合宿舍大會事前提問及回覆

編號	提問內容	提問寢室	答覆單位	答覆內容
34	一間浴室的蓮蓬頭，水太小、忽冷忽熱	H229	總務處	經10月31日確認蓮蓬頭阻塞，已修繕完成，確認熱水供應正常，告知現場同學確認熱水器上面溫度達50度，方可沐浴。
35	淋浴間2蓮蓬頭不好用(常常出不來)→有報修但沒處理好	H230	總務處	經11月02日確認修繕完成。
36	水龍頭的水有時出水過少	H303	總務處	經11月02日確認修繕完成。
37	冷氣濾網大概還需要多久才會來清理?	H111	總務處	10月31日已請冷氣廠商確認
38	冷氣太吵囉	H225	總務處	經11月02日確認，H225A房送風馬達故障，已於當日修復，若有問題請上網填報。
39	冷氣不涼	H225	總務處	經11月02日確認，H225A房送風馬達故障，已於當日修復，若有問題請上網填報。
40	B房的冷氣不會涼，遙控器很難感應	H228	總務處	11月02日已請冷氣廠商確認，冷氣正常，C房遙控器故障，請同學向舍監更換。
41	泳池旁的置物櫃壞掉	H123	總務處	已轉知管理單位將配合處理
42	寢具表皮脫皮 油漆脫落 窗簾定期清洗 濕氣太重	H115	總務處	寢具表皮脫皮請同學填寫維修單以利修繕 本組已請廠商評估是否能清洗，如果不能清洗會請生輔組評估是否需汰換。 經10月31日確認，抽風機正常，並告知同學浴室窗戶要打開，讓濕氣能夠散除。
43	木板床週邊破損，都是木屑	H216	總務處	已轉知管理單位提出修繕申請，另同學可運用宿舍報修系統報修以提升修繕效率。
44	房間燈管不夠亮	H221	總務處	經10月31日確認房間燈管正常，告知同學若有需求可至文具部購置檯燈。
45	天花板發黑	H224	總務處	已轉知管理單位提出修繕申請，另同學可運用宿舍報修系統報修以提升修繕效率。

106學年度聯合宿舍大會事前提問及回覆

編號	提問內容	提問寢室	答覆單位	答覆內容
46	B房的紗窗關不緊 客廳紗窗掉下來裝不回去 廁所窗戶關不起	H224	總務處	已轉知管理單位提出修繕申請，另同學可運用宿舍報修系統報修以提升修繕效率。
47	梯子跟床墊的距離空隙太小，放不進	H224	總務處	經現場會勘同學以自行放妥並使用中。
48	房間離垃圾場超遠… 每次要到垃圾都很麻煩，希望這裡能有自己的垃圾場	H219	總務處	垃圾場與資源回收場需要有一定的空間儲放，為避免垃圾溢出味道才選定體育館旁邊，請同學體諒並共同維護校園環境。
49	請問115是不是很久沒住人了?浴室很常出問題，設備跟其他間比起來也破舊很多	H115	總務處	經11月02日確認，有水量不一問題，清除完水垢後，修繕完成。
50	電視不能看	H213	總務處	經10月31日確認，告知現場同學電視為前任學姊留下的，並非學校提供。
51	晒衣場好可怕……晚上很黑	H219	總務處	經10月31日確認晒衣場燈為下午5點到晚上12點關燈。
52	插頭太少	H224	總務處	經10月31日確認插頭正常，同學可購買有保護裝置的延長線使用。
53	報修的話修理人員很晚才來	H229	總務處	經10月31日確認指的是C房天花板燈10月16日報修，因缺料調料及安排廠商施作時間稍有延遲，10月31日完工，不便之處敬請見諒。
54	每間浴室水壓不一，有的水量太小，有的太大	B1-401	總務處	經10月31日確認詢問同學後，判定5號及6號浴室冷熱水較小，將平均調整流量，已完成修繕。

106學年度聯合宿舍大會事前提問及回覆

編號	提問內容	提問寢室	答覆單位	答覆內容
55	浴室蓮蓬頭希望統一能更新，都硬化不好使用，上面都是水漬污垢，幾乎出水都有問題，每天都需要使用的東西，更應該加強更換	B2-311 B2-501 B1-303	總務處	經10月31日確認本組將購置20條軟管及22支把手進行汰舊更新，不便之處請見諒。
56	廁所蟲子太多，加強除蟲	B2-501 B1-302 B1-308	總務處	學校每學期定期消毒一次，平時同學可至舍監辦公室領取殺蟲劑噴灑。
57	廁所、浴室、塑膠架太老舊及脆弱，多處破裂，很危險，希望可以換新的	B1-303 B1-401	總務處	已轉知管理單位提出修繕申請，另同學可運用宿舍報修系統報修以提升修繕效率。
58	廁所第二間門會卡住，不好關上，尿急時不得以只好硬關，造成很多人反應太吵	B1-307	總務處	已轉知管理單位提出修繕申請，另同學可運用宿舍報修系統報修以提升修繕效率。
59	洗衣機可以增加	B1-808	總務處	B棟宿舍洗衣機共計有10台，104年起裝設7台、105年增設2台、106年再增設1台請同學多多利用。
60	洗衣機太髒	B1-401	總務處	宿舍洗衣機由專業廠商負責，每月會做清潔消毒,請同學共同維護清潔.
61	希望樓梯可以像H宿一樣裝鐵片	B2-309	總務處	配合管理單位評估。

編號	提問內容	提問寢室	答覆單位	答覆內容
62	窗簾希望學校能統一清理，上面都是污漬，很噁心，之前反映想洗，給的答案都是有噴防火漆，不方便清洗，可否清洗完再噴一次防火漆？	B2-311	總務處	本組已請廠商評估是否能清洗，如果不能清洗會請生輔組評估是否需汰換。
63	冷氣機漏水已寫修繕單逾一周以上都沒來修	B1-401	總務處	已安排廠商修繕目前備料中待材料送至立即修繕。
64	可否在陽台多安裝一對曬衣鐵環？	B1-401	總務處	本組會同生輔組評估整體環境是否需加裝曬衣鐵環。
65	水槽水龍頭會漏水，關不緊	B1-401	總務處	經10月31日確認確實漏水，已完成修繕。
66	電梯數量不夠	B2-501	總務處	學校建築物設置均符合法令規定現況不宜增設電梯，請同學體諒。
67	飲水機有泡麵殘留物，希望開宿舍大會時可以提醒大家注意公共設施的維護與整潔	H210	生輔組	舍監室已於飲水機旁張貼公告告知同學要維護清潔，每週二亦有同學輪流清潔飲水機。請住宿生使用飲水機時多加注意。
68	我們常常在浴室聞到煙味，也有向舍監反應了，但是沒有抓到	H209	生輔組	舍監室已有至宿舍附近及洗衣場並未見同學抽煙，屋內亦無異味，只有浴室內有煙味，無法判斷味道由何處飄進，舍監室會再多加注意並宣導相關事項。
69	希望舍監在的時間可以長一點(都很难拿到冰箱的東西尤其早上)	H213	生輔組	舍監老師上班時間為17:00-01:00，若舍監管理室(8:00-17:00)沒有值班的工讀生，要拿取冰箱的東西，請連絡生輔組林老師分機3225，可為同學服務。不便之處，請同學體諒。

106學年度聯合宿舍大會事前提問及回覆

編號	提問內容	提問寢室	答覆單位	答覆內容
70	請繼續實施戶長點名制 希望不要有門禁 希望宿委尊重我們， 不要未經允許隨意進入房間	H126	生輔組	11月起實施樓長點名制 宿委查房時一定先敲門再進入客廳，告知同學經同意後進入房間查看是否有違禁品 若同學不同意，宿委會登記由舍監老師親自查房，絕不會隨意進入房間
71	宿委的態度有點不太好。	H210	生輔組	已請宿舍舍監老師及宿委會長在開會時特別叮嚀宿舍幹部對住宿生態度要和善。
72	(宿舍意見調查表)可以改線上調查，環保些	B1-305	生輔組	感謝同學提供的寶貴意見，生輔組會在製作調查表時列入考量。
73	不要有人半夜洗澡時，大甩門!!!	B1-310	生輔組	已請樓長宣導，也使用宿舍廣播與住宿生宣導此事。望各位住宿生能夠互相體諒，共同維護彼此住宿環境。
74	希望大家上廁所的時候可以清理自己濺出來的東西	B2-309	生輔組	生輔組會請各宿舍舍監老師加強宣導，並請同學能多加愛惜公共環境整潔。舍監室會張貼公告，並請樓長協助宣導相關資訊。
75	廁所太多人使用(4樓太多人)，清掃不易，應該平均分散人數於各層才對啊~~~	B2-405	生輔組	每層樓的浴室及廁所皆由該樓層住宿生輪流打掃，希望各位住宿生在使用時若有用髒環境時能夠隨手清理，互相體諒打掃同學的辛苦。
76	廁所打掃完仍有臭味，建議添購芳香劑	B1-304	生輔組	若芳香包不夠用，同學可向樓長提出，或者也可直接到舍監室索取。
77	廁所的掃地用具太差，連拖把都沒有，清掃起來非常不方便	B1-307	生輔組	B1及B2宿舍已在11月3日補齊所有打掃用具，若有損壞或者不敷使用可向樓長提出、或者直接到舍監室索取。
78	廁所太髒	B1-312 B1-612	生輔組	每層樓的浴室及廁所皆由該樓層住宿生輪流打掃，希望各位住宿生在使用時若有用髒環境時能夠隨手清理，互相體諒打掃同學的辛苦。
79	有時候廁所的垃圾會滿出來~有點可怕	B1-713	生輔組	每層樓的浴室及廁所皆由該樓層住宿生輪流打掃，希望各位住宿生在使用時若有用髒環境時能夠隨手清理，若垃圾桶虛滿時可用垃圾夾稍微壓實。

編號	提問內容	提問寢室	答覆單位	答覆內容
80	走廊&廁所應每寢輪流打掃，一起體會廁所之可怕！！	B1-409	生輔組	每層樓的浴室及廁所皆由該樓層住宿生輪流打掃，每學期以期中考為界，交換打掃區域。希望各位住宿生在使用時若有用髒環境時能夠隨手清理，互相體諒打掃同學的辛苦。
81	使用洗衣機，有些人會隔很久才來拿衣服	B1-713	生輔組	已請舍監室張貼公告並宣導相關事項，亦煩請住宿生能在使用時計算好洗衣時間並及時將洗好的個人衣物拿走，請同學多加注意及配合。
82	B1-310打蟑螂時很吵，曾經半夜12點打蟑螂尖叫，去敲門請他們小聲點... 隔天310門上貼大字報要我們這些為此生氣的人忍耐...只是因為打蟑螂	B1-309	生輔組	舍監會在每天晚上12點後巡視走廊並勸導過於喧嘩的寢室降低音量。若被舍監登記三次太吵將懲處愛舍服務2小時，希望各位住宿生能夠注意時間，互相體諒。若發現某寢室太吵鬧可播打舍監室分機3201通報，舍監會馬上前往處理。
83	其他寢室太吵，在走廊奔跑、大笑、尖叫嬉鬧，甚至到凌晨1點半還在吵鬧，半夜講話聲音音量降低，避免打擾別人休息	B1-313 B1-401 B1-612 B1-713	生輔組	舍監會在每天晚上12點後巡視走廊並勸導過於喧嘩的寢室降低音量。若被舍監登記三次太吵將懲處愛舍服務2小時，希望各位住宿生能夠注意時間，互相體諒。若發現某寢室太吵鬧可播打舍監室分機3201通報，舍監會馬上前往處理。
84	只要不是勤學樓，能否不要強迫在晚上12點關大燈	B2-501	生輔組	1.自103學年起配合學校節約綠能計畫，各宿舍寢室均要求於晚間12點關閉寢室大燈，意則養成同學正常作息，尚請同學能配合學校政策。 2.B棟宿舍床位均有桌燈，如需看書，可請同學善用或多利用3樓自修室，作業請同學多利用4樓自修室。
85	走廊燈太早開	B1-401	生輔組	走廊燈開關設置於走廊上，同學可自行開關。
86	有其他房間的鞋子堆放在走廊，妨礙通行且違規，樓長卻沒有處理？	B1-401 B2-501	生輔組	鞋子堆放在走廊屬於違反宿舍生活公約規定，若遭舍監或者宿委巡察發現屬實並登記超過三次將懲處愛舍服務4小時。希望各位住宿生多加留意。
87	不准我們放鞋櫃，卻默許他間寢室放私人雜物在走廊上!	B1-401	生輔組	已在10月31日致電向同學說明，有開放服經系的同學將人抬放置走廊，若布料太多可以裝箱後整齊的靠牆放在門邊，其他樓層一律禁止在走廊堆放物品。若有特殊狀況需要向舍監說明。

106學年度聯合宿舍大會事前提問及回覆

編號	提問內容	提問寢室	答覆單位	答覆內容
88	樓梯間無人打掃太髒	B1-401	生輔組	因樓梯間未列入宿舍勞作教育打掃區域，生輔組會不定時排愛舍服務的同學打掃，不便之處，請同學見諒。
89	1到3樓不要搭電梯	B1-614	生輔組	會請舍監室宣導低樓層同學多利用樓梯。
90	1.請同學們不要用力甩門。 2.廁所浴室的門可否裝泡棉之類的減少關門聲。 3.麻煩叮嚀關門小聲點，真的很吵，超沒公德心！	B2-306 B1-614 B1-808	生輔組 總務處	已請樓長宣導，也使用宿舍廣播與住宿生宣導此事。望各位住宿生能夠互相體諒，共同維護彼此住宿環境。
91	走廊蜘蛛一直沒人清除	B2-501	生輔組 總務處	B2-5樓的蜘蛛已在10月31日清掃完畢，請同學將垃圾桶領回。
92	廁所空氣不流通	B2-501	生輔組 總務處	經10月31日確認浴室及廁所抽風機正常，請同學將窗戶打開，讓室內空氣形成對流。
93	熱水開放時間能再晚一點!	H225	生輔組 總務處	經10月31日確認熱水供應時間下午5點到晚上12點，正確無誤。 生輔二組: 為配合學校節能減碳政策與現有配電容量，為免資源耗費，請同學能依公告時間配合使用。
94	假期H宿可選擇不再早上切斷供應，畢竟當天可能學生沒課，會選擇在宿舍處理功課或放鬆心情，若在這炎熱的天氣下停止供應冷氣那是否太不近人情了一些?	H118	生輔組 總務處	經10月31日確認，冷氣供應時間正常。 生輔組: 為配合學校節能減碳政策與現有配電容量，為免資源耗費，請同學能依公告時間配合使用。
95	冷氣時間太少	H224	生輔組 總務處	經10月31日確認，冷氣供應時間正常。 生輔組: 為配合學校節能減碳政策與現有配電容量，為免資源耗費，請同學能依公告時間配合使用。

106學年度聯合宿舍大會事前提問及回覆

編號	提問內容	提問寢室	答覆單位	答覆內容
96	假日冷氣開放時間希望能長一點!	H225	生輔組 總務處	經10月31日確認，冷氣供應時間正常。 生輔組:為配合學校節能減碳政策與現有配電容量，為免資源耗費，請同學能依公告時間配合使用。
97	外面的燈到12點	H213	生輔組 總務處	經10月31日確認為走廊燈，走廊燈為舍監室值班人員手動開關。 生輔組: 為避免影響住宿生作息，宿舍走廊燈於11點30分關閉，不便之處，請同學見諒。
98	先前住過的人，行李都不搬走，房間內都是貼紙、膠帶的痕跡	H123	生輔組 總務處	舍監室已於11/2將非該寢室住宿生之行李清理完畢。
99	冰箱空間不夠	H123	生輔組 總務處	生輔組: 生輔組會請舍監室定期整理冰箱，亦請同學將物品包裝好再冰入冰箱，並記得將冰入的個人物品在期限內取回。 因考量用電安全，生輔組會與營繕組檢討增加高耗電設施用品電力評估測試。 營繕二組: 響應政府政策每年用電量需與前年比較下降1%，故增設用電設備需謹慎，因此請同學多加體諒學校及能源管理單位。
100	冰箱太小了，希望有冰箱有冷凍	H126	生輔組 總務處	生輔組: 生輔組會請舍監室定期整理冰箱，亦請同學將物品包裝好再冰入冰箱，並記得將冰入的個人物品在期限內取回。 因考量用電安全，生輔組會與營繕組檢討增加高耗電設施用品電力評估測試。 營繕二組: 響應政府政策每年用電量需與前年比較下降1%，故增設用電設備需謹慎，因此請同學多加體諒學校及能源管理單位。
101	冷凍櫃	H221	生輔組 總務處	生輔組: 因考量用電安全，生輔組會與營繕組檢討增加高耗電設施用品電力評估測試。
102	困擾沒冰箱→希望在房間裡設置冰箱	H230	生輔組 總務處	生輔組: 因考量用電安全，生輔組會與營繕組檢討增加高耗電設施用品電力評估測試。 營繕二組: 響應政府政策每年用電量需與前年比較下降1%，故增設用電設備需謹慎，因此請同學多加體諒學校及能源管理單位。

106學年度聯合宿舍大會事前提問及回覆

編號	提問內容	提問寢室	答覆單位	答覆內容
103	網路有時連不上	H123	電算中心	同學所指應為無線網路。 本校宿舍網路以有線為主，無線是提供手持裝置方便使用而架設，但是圖資處監控發現許多筆記型電腦用戶也連到無線網路，因為筆記型電腦佔用頻寬為手持裝置的數倍至數十倍導致無線網路無法連線、超級壅塞而有線網路快速順暢卻無人使用之情形。在此也請使用筆記型電腦同學改用有線網路，這樣才能讓無線網路及有線網路同時穩定使用。
104	宿舍網路很慢	H126	電算中心	圖資處長期監控校園網路使用情形，大約平常日的(12:00~14:00)及(18:00~01:00)是校內網路使用的尖峰時間，此時段剛好也是整個教育體系網路使用的高峰期，大家擠在同一個時間上網，因使用者眾多，也就導致網路壅塞及緩慢之情形。 在此時段使用網路的同學也請能理解及多加包涵。
105	6G網路太少	H224	電算中心	本校目前使用台灣學術網路，依據台灣學術網路管理委員會決議（第24、26次會議）及本校宿舍網路管理系統使用細則第五條第一項規定，對宿舍網路須做網路流量之區隔與管控，流量限制每日大小 6GB（上傳+下載）。 圖資處將定期評估，視網路使用情況提報計算機委員會作適當調整。
106	泳池裡有蟲蟲	H213	體育室	本校區泳池為室外池，難免有飛蟲進入，將由工讀生打撈維護清潔。
107	希望假日也開放泳池	H213	體育室	泳池於夏日平常日開放至11月底，並須有具證照之救生員在場，下學期三月後開放，將試著於周六開放，待評估使用人數後再決定是否繼續開放。